

2026 年 8 月 17 日

近隣住民の皆様へのお知らせとお詫び

日頃より当院の運営にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、去る 8 月 16 日(日)の夜(午後 9 時頃)と、本日 17 日(月)の早朝(午前 6 時頃)の 2 度にわたり、当院の火災報知器が作動し、消防車が出動する事態となりました。

調査の結果、いずれも火災ではなく、感知器の故障による誤作動であったことが判明いたしました。原因は、湿気や機器の経年劣化によるものと考えられます。

夜間、早朝にもかかわらず、消防車のサイレンなどで皆様には大変なご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

原因となりました感知器はすぐに交換する予定です。再発防止のため、院内設備の点検と対策を徹底してまいります。

何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

昭島病院